

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442

Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко
21.03.2024 г.

Протокол испытаний № 761.24/2/К от 21.03.2024 г.

***Заказчик:** МУП Привольненского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, станица Привольная, ул.Кооперативная, д.1.

***Изготовитель:** МУП Привольненского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, станица Привольная, ул.Кооперативная, д.1.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Привольненского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, станица Привольная, ул.Кооперативная, д.1.

Объект, где производился отбор образца: МУП Привольненского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, станица Привольная, ул.Западная, б/н, консервный завод, водопроводный кран.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 20.03.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика директором Грозеско Ю.А.

Дата поступления в ИЛ: 20.03.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора Грозеско Ю.А вх.№ 1544 от 19.03.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, град.	не более 20	31,2 ± 6,2	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 20.03.2024г.

Дата окончания испытаний: 20.03.2024г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Тимашевский филиал
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



И.Б.Церенов
ФИО

М.П.

**Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований воды питьевой
№ 761.24/2/К от 21.032024г.**

Качество исследуемой пробы питьевой воды по определяемым санитарно-химическим показателям: цветность – 31,2 град, при допустимом уровне-20, град, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Качество питьевой воды по другим определяемым санитарно-химическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошникенко
21.03.2024 г.

Протокол испытаний № 761.24/4/К от 21.03.2024 г.

*Заказчик: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, д. 1

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, д. 1

Объект, где производился отбор образца: МТ- 1685 консервного завода, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Привольная, ул. Западная, б/н

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 20.03.2024 г. 09 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 20.03.2024 г. 10 час. 15 мин.

Отбор образца выполнил: представитель заказчика директор Грозеско Ю.А.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора Грозеско Ю.А. вх. № 1544 от 19.03.2024г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	9	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 20.03.2024 г.

Дата окончания испытаний: 21.03.2024 г.

Испытания проводили: Степанова А.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.